Bulletin d'analyse de(s) l'échantillon(s): 24-00963 - 24-00977

Référence du Laboratoire: **2024/0186**

Requérant: **Mons. Bob WELTER**
Reçu le: **24/01/2024**
Début de l'analyse: **24/01/2024**
Objet de l'analyse: **Contrôle CF et OP - paramètres groupe A**

Adresse destinataire

Adm. Comm. Vallée de l'Ernz
Mons. Bob WELTER
18, rue de Larochette
L-7661 Medernach

Tél: 837302 32
Fax: 873665

Ce rapport comporte **32** pages et ne peut être reproduit partiellement sans accord explicite du laboratoire.

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'analyse. Le laboratoire n'est pas responsable pour les informations fournies par le client qui peuvent affecter la validité des résultats.

Dans le cas où le laboratoire n'a pas été chargé de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Lexique:

#	paramètre sous accréditation
*	information fournie par le client
(1)	méthode interne basée sur la norme indiquée
(2)	méthode interne
VG	valeur-guide (non-respect marqué en orange)
VL	valeur-limite (non-respect marqué en rouge)
S	paramètre mesuré en sous-traitance
D	paramètre mesuré dans la partie dissoute de l'échantillon
n.d.	paramètre non déterminé suite à un problème technique
v.c.	voir commentaire

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

N° échantillon:	**24-00963**	Date de début des analyses:	**24/01/2024**
Votre référence*:	**AEP-710-95**	**Commune de la Vallée de l'Ernz**	**Medernach**
Info complémentaire*:	**Atelier Medernach**		
Nature de l'échantillon*:	**eau de distribution**		
Prélevé le*:	**24/01/2024 à 05:00**	Prélevé par*:	**STEIN - Adm. Comm. Vallée de l'Ernz**
Type d'échantillonage*:	**ponctuel - hors accréditation**		

PARAMETRE(S) par section

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml		<1
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml		<1
Teneur en colonies à 36°C	#	ISO 6222	**<1**	cfu/ml		
Teneur en colonies à 22°C	#	ISO 6222	**2**	cfu/ml		

PHYSICO-CHIMIE

CARACTÉRISTIQUES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Aspect		SOP 11300 (2)	**propre**			
Couleur		SOP 11300 (2)	**incolore**			
Odeur		SOP 11300 (2)	**inodore**			

INDICATEURS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
pH	#	ISO 10523	**7.8**		6.5-9.5	
Température	#	DIN 38404-C4	**18.7**	°C		
Conductibilité électrique à 20°C	#	ISO 7888	**496**	µS/cm	2500	
Turbidité	#	ISO 7027	**<0.50**	FNU		
Dureté carbonatée	#	ISO 9963-1	**21**	d°f		
Dureté totale (calculée ISO14911)	#		**29**	d°f		

IONS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Chlorure	#;D	ISO 10304-1	**14**	mg/l	250	
Nitrate	#;D	ISO 10304-1	**29**	mg/l		50
Sulfate	#;D	ISO 10304-1	**28**	mg/l	250	
Sodium	#;D	ISO 14911	**5.5**	mg/l	200	
Potassium	#;D	ISO 14911	**<2.0**	mg/l		
Calcium	#;D	ISO 14911	**106**	mg/l		
Magnésium	#;D	ISO 14911	**6.4**	mg/l		

Rapport 2024/0186 V1
du 08/02/2024
Bulletin d'analyse de(s) l'échantillon(s): 24-00963 - 24-00977
Réf. Laboratoire: 2024/0186

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

PHYSICO-CHIMIE

NUTRIMENTS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Ammonium	D	ISO 7150-1	**0.03**	mg/l	0.50	
Nitrite	#;D	ISO 10304-1	**<0.01**	mg/l		0.50

Résultats validés le 30/01/2024 par JHO

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

N° échantillon:	**24-00964**	Date de début des analyses:	**24/01/2024**
Votre référence*:	**AEP-710-97**	**Commune de la Vallée de l'Ernz**	**Medernach**
Info complémentaire*:	**Schoul am Weier (nv. bât.)**		
Nature de l'échantillon*:	**eau de distribution**		
Prélevé le*:	**24/01/2024 à 05:40**	Prélevé par*:	**STEIN - Adm. Comm. Vallée de l'Ernz**
Type d'échantillonage*:	**ponctuel - hors accréditation**		

PARAMETRE(S) par section

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml		<1
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml		<1
Teneur en colonies à 36°C	#	ISO 6222	**2**	cfu/ml		
Teneur en colonies à 22°C	#	ISO 6222	**9**	cfu/ml		

PHYSICO-CHIMIE

CARACTÉRISTIQUES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Aspect		SOP 11300 (2)	**propre**			
Couleur		SOP 11300 (2)	**incolore**			
Odeur		SOP 11300 (2)	**inodore**			

INDICATEURS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
pH	#	ISO 10523	**7.7**		6.5-9.5	
Température	#	DIN 38404-C4	**18.4**	°C		
Conductibilité électrique à 20°C	#	ISO 7888	**496**	µS/cm	2500	
Turbidité	#	ISO 7027	**<0.50**	FNU		
Dureté carbonatée	#	ISO 9963-1	**21**	d°f		
Dureté totale (calculée ISO14911)	#		**32**	d°f		

IONS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Chlorure	#;D	ISO 10304-1	**13**	mg/l	250	
Nitrate	#;D	ISO 10304-1	**29**	mg/l		50
Sulfate	#;D	ISO 10304-1	**29**	mg/l	250	
Sodium	#;D	ISO 14911	**5.4**	mg/l	200	
Potassium	#;D	ISO 14911	**<2.0**	mg/l		
Calcium	#;D	ISO 14911	**115**	mg/l		
Magnésium	#;D	ISO 14911	**6.8**	mg/l		

PHYSICO-CHIMIE

NUTRIMENTS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Ammonium	D	ISO 7150-1	**<0.02**	mg/l	0.50	
Nitrite	#;D	ISO 10304-1	**<0.01**	mg/l		0.50

Résultats validés le 30/01/2024 par JHO

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

N° échantillon:	**24-00965**	Date de début des analyses:	**24/01/2024**
Votre référence*:	**AEP-705-91**	**Commune de la Vallée de l'Ernz**	**Eppeldorf**
Info complémentaire*:	**Härenhaus**		
Nature de l'échantillon*:	**eau de distribution**		
Prélevé le*:	**24/01/2024 à 07:10**	Prélevé par*:	**STEIN - Adm. Comm. Vallée de l'Ernz**
Type d'échantillonage*:	**ponctuel - hors accréditation**		

PARAMETRE(S) par section

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml		<1
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml		<1
Teneur en colonies à 36°C	#	ISO 6222	**2**	cfu/ml		
Teneur en colonies à 22°C	#	ISO 6222	**10**	cfu/ml		

PHYSICO-CHIMIE

CARACTÉRISTIQUES

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Aspect		SOP 11300 (2)	**propre**			
Couleur		SOP 11300 (2)	**incolore**			
Odeur		SOP 11300 (2)	**inodore**			

INDICATEURS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
pH	#	ISO 10523	**7.8**		6.5-9.5	
Température	#	DIN 38404-C4	**18.5**	°C		
Conductibilité électrique à 20°C	#	ISO 7888	**551**	µS/cm	2500	
Turbidité	#	ISO 7027	**<0.50**	FNU		
Dureté carbonatée	#	ISO 9963-1	**23**	d°f		
Dureté totale (calculée ISO14911)	#		**36**	d°f		

IONS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Chlorure	#;D	ISO 10304-1	**18**	mg/l	250	
Nitrate	#;D	ISO 10304-1	**19**	mg/l		50
Sulfate	#;D	ISO 10304-1	**49**	mg/l	250	
Sodium	#;D	ISO 14911	**7.0**	mg/l	200	
Potassium	#;D	ISO 14911	**<2.0**	mg/l		
Calcium	#;D	ISO 14911	**114**	mg/l		
Magnésium	#;D	ISO 14911	**18**	mg/l		

Rapport 2024/0186 V1
du 08/02/2024
Bulletin d'analyse de(s) l'échantillon(s): 24-00963 - 24-00977
Réf. Laboratoire: 2024/0186

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

PHYSICO-CHIMIE

NUTRIMENTS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Ammonium	D	ISO 7150-1	**<0.02**	mg/l	0.50	
Nitrite	#;D	ISO 10304-1	**<0.01**	mg/l		0.50

Résultats validés le 08/02/2024 par JHO

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

N° échantillon:	**24-00966**	Date de début des analyses:	**24/01/2024**
Votre référence*:	**AEP-705-92**	**Commune de la Vallée de l'Ernz**	**Stegen**
Info complémentaire*:	**Atelier communal Stegen**		
Nature de l'échantillon*:	**eau de distribution**		
Prélevé le*:	**24/01/2024 à 06:05**	Prélevé par*:	**STEIN - Adm. Comm. Vallée de l'Ernz**
Type d'échantillonage*:	**ponctuel - hors accréditation**		

PARAMETRE(S) par section

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml		<1
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml		<1
Teneur en colonies à 36°C	#	ISO 6222	**<1**	cfu/ml		
Teneur en colonies à 22°C	#	ISO 6222	**13**	cfu/ml		

PHYSICO-CHIMIE

CARACTÉRISTIQUES

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Aspect		SOP 11300 (2)	**propre**			
Couleur		SOP 11300 (2)	**incolore**			
Odeur		SOP 11300 (2)	**inodore**			

INDICATEURS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
pH	#	ISO 10523	**7.4**		6.5-9.5	
Température	#	DIN 38404-C4	**19.1**	°C		
Conductibilité électrique à 20°C	#	ISO 7888	**523**	µS/cm	2500	
Turbidité	#	ISO 7027	**1.8**	FNU		
Dureté carbonatée	#	ISO 9963-1	**14**	d°f		
Dureté totale (calculée ISO14911)	#		**25**	d°f		

IONS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Chlorure	#;D	ISO 10304-1	**31**	mg/l	250	
Nitrate	#;D	ISO 10304-1	**29**	mg/l		50
Sulfate	#;D	ISO 10304-1	**76**	mg/l	250	
Sodium	#;D	ISO 14911	**13**	mg/l	200	
Potassium	#;D	ISO 14911	**<2.0**	mg/l		
Calcium	#;D	ISO 14911	**74**	mg/l		
Magnésium	#;D	ISO 14911	**17**	mg/l		

PHYSICO-CHIMIE

NUTRIMENTS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Ammonium	D	ISO 7150-1	**<0.02**	mg/l	0.50	
Nitrite	#;D	ISO 10304-1	**<0.01**	mg/l		0.50

Résultats validés le 30/01/2024 par JHO

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

N° échantillon:	**24-00967**	Date de début des analyses:	**24/01/2024**
Votre référence*:	**REC-710-25**	**Réservoir Kengert**	**Medernach**
Info complémentaire*:	**entrée**		
Nature de l'échantillon*:	**eau potable**		
Prélevé le*:	**24/01/2024 à 09:00**	Prélevé par*:	**STEIN - Adm. Comm. Vallée de l'Ernz**
Type d'échantillonage*:	**ponctuel - hors accréditation**		

PARAMETRE(S) par section

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml		<1
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml		<1
Teneur en colonies à 36°C	#	ISO 6222	**<1**	cfu/ml		
Teneur en colonies à 22°C	#	ISO 6222	**1**	cfu/ml		

PHYSICO-CHIMIE

CARACTÉRISTIQUES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Aspect		SOP 11300 (2)	**propre**			
Couleur		SOP 11300 (2)	**incolore**			
Odeur		SOP 11300 (2)	**inodore**			

INDICATEURS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
pH	#	ISO 10523	**7.6**		6.5-9.5	
Température	#	DIN 38404-C4	**18.7**	°C		
Conductibilité électrique à 20°C	#	ISO 7888	**496**	µS/cm	2500	
Turbidité	#	ISO 7027	**<0.50**	FNU		
Dureté carbonatée	#	ISO 9963-1	**21**	d°f		
Dureté totale (calculée ISO14911)	#		**27**	d°f		

IONS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Chlorure	#;D	ISO 10304-1	**13**	mg/l	250	
Nitrate	#;D	ISO 10304-1	**29**	mg/l		50
Sulfate	#;D	ISO 10304-1	**29**	mg/l	250	
Sodium	#;D	ISO 14911	**4.7**	mg/l	200	
Potassium	#;D	ISO 14911	**<2.0**	mg/l		
Calcium	#;D	ISO 14911	**99**	mg/l		
Magnésium	#;D	ISO 14911	**5.8**	mg/l		

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

PHYSICO-CHIMIE

NUTRIMENTS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Ammonium	D	ISO 7150-1	**<0.02**	mg/l	0.50	
Nitrite	#;D	ISO 10304-1	**<0.01**	mg/l		0.50

Résultats validés le 30/01/2024 par JHO

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

N° échantillon:	**24-00968**	Date de début des analyses:	**24/01/2024**
Votre référence*:	**REC-710-34**	**Réservoir leweschtebësch 2007**	**Medernach**
Info complémentaire*:	**cuve 1 avant traitement**		
Nature de l'échantillon*:	**eau potable**		
Prélevé le*:	**24/01/2024 à 07:40**	Prélevé par*:	**STEIN - Adm. Comm. Vallée de l'Ernz**
Type d'échantillonage*:	**ponctuel - hors accréditation**		

PARAMETRE(S) par section

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml		<1
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml		<1
Teneur en colonies à 36°C	#	ISO 6222	**<1**	cfu/ml		
Teneur en colonies à 22°C	#	ISO 6222	**3**	cfu/ml		

PHYSICO-CHIMIE

CARACTÉRISTIQUES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Aspect		SOP 11300 (2)	**propre**			
Couleur		SOP 11300 (2)	**incolore**			
Odeur		SOP 11300 (2)	**inodore**			

INDICATEURS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
pH	#	ISO 10523	**7.7**		6.5-9.5	
Température	#	DIN 38404-C4	**19.4**	°C		
Conductibilité électrique à 20°C	#	ISO 7888	**497**	µS/cm	2500	
Turbidité	#	ISO 7027	**<0.50**	FNU		
Dureté carbonatée	#	ISO 9963-1	**21**	d°f		
Dureté totale (calculée ISO14911)	#		**31**	d°f		

IONS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Chlorure	#;D	ISO 10304-1	**13**	mg/l	250	
Nitrate	#;D	ISO 10304-1	**29**	mg/l		50
Sulfate	#;D	ISO 10304-1	**28**	mg/l	250	
Sodium	#;D	ISO 14911	**5.1**	mg/l	200	
Potassium	#;D	ISO 14911	**<2.0**	mg/l		
Calcium	#;D	ISO 14911	**112**	mg/l		
Magnésium	#;D	ISO 14911	**6.4**	mg/l		

PHYSICO-CHIMIE

NUTRIMENTS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Ammonium	D	ISO 7150-1	**<0.02**	mg/l	0.50	
Nitrite	#;D	ISO 10304-1	**<0.01**	mg/l		0.50

Résultats validés le 30/01/2024 par JHO

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

N° échantillon:	**24-00969**	Date de début des analyses:	**24/01/2024**
Votre référence*:	**REC-710-27**	**Réservoir Kraussebierg**	**Medernach**
Info complémentaire*:	**cuve 2**		
Nature de l'échantillon*:	**eau potable**		
Prélevé le*:	**24/01/2024 à 05:10**	Prélevé par*:	**STEIN - Adm. Comm. Vallée de l'Ernz**
Type d'échantillonage*:	**ponctuel - hors accréditation**		

PARAMETRE(S) par section

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml		<1
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml		<1
Teneur en colonies à 36°C	#	ISO 6222	**<1**	cfu/ml		
Teneur en colonies à 22°C	#	ISO 6222	**<1**	cfu/ml		

PHYSICO-CHIMIE

CARACTÉRISTIQUES

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Aspect		SOP 11300 (2)	**propre**			
Couleur		SOP 11300 (2)	**incolore**			
Odeur		SOP 11300 (2)	**inodore**			

INDICATEURS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
pH	#	ISO 10523	**7.8**		6.5-9.5	
Température	#	DIN 38404-C4	**19.8**	°C		
Conductibilité électrique à 20°C	#	ISO 7888	**494**	µS/cm	2500	
Turbidité	#	ISO 7027	**<0.50**	FNU		
Dureté carbonatée	#	ISO 9963-1	**21**	d°f		
Dureté totale (calculée ISO14911)	#		**32**	d°f		

IONS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Chlorure	#;D	ISO 10304-1	**13**	mg/l	250	
Nitrate	#;D	ISO 10304-1	**29**	mg/l		50
Sulfate	#;D	ISO 10304-1	**29**	mg/l	250	
Sodium	#;D	ISO 14911	**5.3**	mg/l	200	
Potassium	#;D	ISO 14911	**<2.0**	mg/l		
Calcium	#;D	ISO 14911	**117**	mg/l		
Magnésium	#;D	ISO 14911	**6.5**	mg/l		

PHYSICO-CHIMIE

NUTRIMENTS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Ammonium	D	ISO 7150-1	**<0.02**	mg/l	0.50	
Nitrite	#;D	ISO 10304-1	**<0.01**	mg/l		0.50

Résultats validés le 08/02/2024 par JHO

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

N° échantillon:	**24-00970**	Date de début des analyses:	**24/01/2024**
Votre référence*:	**REC-705-04**	**Réservoir Firtchen**	**Savelborn**
Info complémentaire*:	**cuve 1**		
Nature de l'échantillon*:	**eau potable**		
Prélevé le*:	**24/01/2024 à 07:30**	Prélevé par*:	**STEIN - Adm. Comm. Vallée de l'Ernz**
Type d'échantillonage*:	**ponctuel - hors accréditation**		

PARAMETRE(S) par section

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml		<1
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml		<1
Teneur en colonies à 36°C	#	ISO 6222	**<1**	cfu/ml		
Teneur en colonies à 22°C	#	ISO 6222	**1**	cfu/ml		

PHYSICO-CHIMIE

CARACTÉRISTIQUES

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Aspect		SOP 11300 (2)	**propre**			
Couleur		SOP 11300 (2)	**incolore**			
Odeur		SOP 11300 (2)	**inodore**			

INDICATEURS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
pH	#	ISO 10523	**7.6**		6.5-9.5	
Température	#	DIN 38404-C4	**19.1**	°C		
Conductibilité électrique à 20°C	#	ISO 7888	**554**	µS/cm	2500	
Turbidité	#	ISO 7027	**<0.50**	FNU		
Dureté carbonatée	#	ISO 9963-1	**23**	d°f		
Dureté totale (calculée ISO14911)	#		**35**	d°f		

IONS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Chlorure	#;D	ISO 10304-1	**18**	mg/l	250	
Nitrate	#;D	ISO 10304-1	**19**	mg/l		50
Sulfate	#;D	ISO 10304-1	**49**	mg/l	250	
Sodium	#;D	ISO 14911	**6.9**	mg/l	200	
Potassium	#;D	ISO 14911	**<2.0**	mg/l		
Calcium	#;D	ISO 14911	**112**	mg/l		
Magnésium	#;D	ISO 14911	**17**	mg/l		

PHYSICO-CHIMIE

NUTRIMENTS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Ammonium	D	ISO 7150-1	**<0.02**	mg/l	0.50	
Nitrite	#;D	ISO 10304-1	**<0.01**	mg/l		0.50

Résultats validés le 30/01/2024 par JHO

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

N° échantillon:	**24-00971**	Date de début des analyses:	**24/01/2024**
Votre référence*:	**REC-705-21**	**Réservoir Ermsdorf**	**Ermsdorf**
Info complémentaire*:	**cuve 1**		
Nature de l'échantillon*:	**eau potable**		
Prélevé le*:	**24/01/2024 à 06:35**	Prélevé par*:	**STEIN - Adm. Comm. Vallée de l'Ernz**
Type d'échantillonage*:	**ponctuel - hors accréditation**		

PARAMETRE(S) par section

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml		<1
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml		<1
Teneur en colonies à 36°C	#	ISO 6222	**<1**	cfu/ml		
Teneur en colonies à 22°C	#	ISO 6222	**<1**	cfu/ml		

PHYSICO-CHIMIE

CARACTÉRISTIQUES

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Aspect		SOP 11300 (2)	**propre**			
Couleur		SOP 11300 (2)	**incolore**			
Odeur		SOP 11300 (2)	**inodore**			

INDICATEURS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
pH	#	ISO 10523	**7.8**		6.5-9.5	
Température	#	DIN 38404-C4	**19.1**	°C		
Conductibilité électrique à 20°C	#	ISO 7888	**554**	µS/cm	2500	
Turbidité	#	ISO 7027	**<0.50**	FNU		
Dureté carbonatée	#	ISO 9963-1	**23**	d°f		
Dureté totale (calculée ISO14911)	#		**36**	d°f		

IONS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Chlorure	#;D	ISO 10304-1	**18**	mg/l	250	
Nitrate	#;D	ISO 10304-1	**19**	mg/l		50
Sulfate	#;D	ISO 10304-1	**49**	mg/l	250	
Sodium	#;D	ISO 14911	**7.0**	mg/l	200	
Potassium	#;D	ISO 14911	**<2.0**	mg/l		
Calcium	#;D	ISO 14911	**114**	mg/l		
Magnésium	#;D	ISO 14911	**18**	mg/l		

PHYSICO-CHIMIE

NUTRIMENTS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Ammonium	D	ISO 7150-1	**<0.02**	mg/l	0.50	
Nitrite	#;D	ISO 10304-1	**<0.01**	mg/l		0.50

Résultats validés le 30/01/2024 par JHO

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

N° échantillon:	**24-00972**	Date de début des analyses:	**24/01/2024**
Votre référence*:	**REC-705-24**	**Réservoir Eppeldorf**	**Eppeldorf**
Info complémentaire*:	**sortie**		
Nature de l'échantillon*:	**eau potable**		
Prélevé le*:	**24/01/2024 à 07:00**	Prélevé par*:	**STEIN - Adm. Comm. Vallée de l'Ernz**
Type d'échantillonage*:	**ponctuel - hors accréditation**		

PARAMETRE(S) par section

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml		<1
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml		<1
Teneur en colonies à 36°C	#	ISO 6222	**<1**	cfu/ml		
Teneur en colonies à 22°C	#	ISO 6222	**6**	cfu/ml		

PHYSICO-CHIMIE

CARACTÉRISTIQUES

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Aspect		SOP 11300 (2)	**propre**			
Couleur		SOP 11300 (2)	**incolore**			
Odeur		SOP 11300 (2)	**inodore**			

INDICATEURS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
pH	#	ISO 10523	**7.9**		6.5-9.5	
Température	#	DIN 38404-C4	**19.2**	°C		
Conductibilité électrique à 20°C	#	ISO 7888	**552**	µS/cm	2500	
Turbidité	#	ISO 7027	**<0.50**	FNU		
Dureté carbonatée	#	ISO 9963-1	**23**	d°f		
Dureté totale (calculée ISO14911)	#		**35**	d°f		

IONS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Chlorure	#;D	ISO 10304-1	**18**	mg/l	250	
Nitrate	#;D	ISO 10304-1	**19**	mg/l		50
Sulfate	#;D	ISO 10304-1	**49**	mg/l	250	
Sodium	#;D	ISO 14911	**6.8**	mg/l	200	
Potassium	#;D	ISO 14911	**<2.0**	mg/l		
Calcium	#;D	ISO 14911	**110**	mg/l		
Magnésium	#;D	ISO 14911	**17**	mg/l		

PHYSICO-CHIMIE

NUTRIMENTS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Ammonium	D	ISO 7150-1	**<0.02**	mg/l	0.50	
Nitrite	#;D	ISO 10304-1	**<0.01**	mg/l		0.50

Résultats validés le 30/01/2024 par JHO

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

N° échantillon:	**24-00973**	Date de début des analyses:	**24/01/2024**
Votre référence*:	**REC-705-20**	**Réservoir Stegen (nouveau) Stegen**	
Info complémentaire*:	**cuve 1**		
Nature de l'échantillon*:	**eau potable**		
Prélevé le*:	**24/01/2024 à 05:50**	Prélevé par*:	**STEIN - Adm. Comm. Vallée de l'Ernz**
Type d'échantillonage*:	**ponctuel - hors accréditation**		

PARAMETRE(S) par section

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml		<1
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml		<1
Teneur en colonies à 36°C	#	ISO 6222	**<1**	cfu/ml		
Teneur en colonies à 22°C	#	ISO 6222	**8**	cfu/ml		

PHYSICO-CHIMIE

CARACTÉRISTIQUES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Aspect		SOP 11300 (2)	**propre**			
Couleur		SOP 11300 (2)	**incolore**			
Odeur		SOP 11300 (2)	**inodore**			

INDICATEURS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
pH	#	ISO 10523	**7.5**		6.5-9.5	
Température	#	DIN 38404-C4	**19.5**	°C		
Conductibilité électrique à 20°C	#	ISO 7888	**507**	µS/cm	2500	
Turbidité	#	ISO 7027	**<0.50**	FNU		
Dureté carbonatée	#	ISO 9963-1	**14**	d°f		
Dureté totale (calculée ISO14911)	#		**28**	d°f		

IONS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Chlorure	#;D	ISO 10304-1	**30**	mg/l	250	
Nitrate	#;D	ISO 10304-1	**29**	mg/l		50
Sulfate	#;D	ISO 10304-1	**73**	mg/l	250	
Sodium	#;D	ISO 14911	**14**	mg/l	200	
Potassium	#;D	ISO 14911	**<2.0**	mg/l		
Calcium	#;D	ISO 14911	**83**	mg/l		
Magnésium	#;D	ISO 14911	**18**	mg/l		

PHYSICO-CHIMIE

NUTRIMENTS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Ammonium	D	ISO 7150-1	**<0.02**	mg/l	0.50	
Nitrite	#;D	ISO 10304-1	**<0.01**	mg/l		0.50

Résultats validés le 30/01/2024 par JHO

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

N° échantillon:	**24-00974**	Date de début des analyses:	**24/01/2024**
Votre référence*:	**AEP-710-96**	**Commune de la Vallée de l'Ernz**	**Medernach**
Info complémentaire*:	**Äerenzdallschoul**		
Nature de l'échantillon*:	**eau de distribution**		
Prélevé le*:	**24/01/2024 à 05:30**	Prélevé par*:	**STEIN - Adm. Comm. Vallée de l'Ernz**
Type d'échantillonage*:	**ponctuel - hors accréditation**		

PARAMETRE(S) par section

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml		<1
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml		<1
Teneur en colonies à 36°C	#	ISO 6222	**<1**	cfu/ml		
Teneur en colonies à 22°C	#	ISO 6222	**5**	cfu/ml		

PHYSICO-CHIMIE

CARACTÉRISTIQUES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Aspect		SOP 11300 (2)	**propre**			
Couleur		SOP 11300 (2)	**incolore**			
Odeur		SOP 11300 (2)	**inodore**			

INDICATEURS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
pH	#	ISO 10523	**7.8**		6.5-9.5	
Température	#	DIN 38404-C4	**20.0**	°C		
Conductibilité électrique à 20°C	#	ISO 7888	**497**	µS/cm	2500	
Turbidité	#	ISO 7027	**<0.50**	FNU		
Dureté carbonatée	#	ISO 9963-1	**21**	d°f		
Dureté totale (calculée ISO14911)	#		**30**	d°f		

IONS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Chlorure	#;D	ISO 10304-1	**14**	mg/l	250	
Nitrate	#;D	ISO 10304-1	**29**	mg/l		50
Sulfate	#;D	ISO 10304-1	**30**	mg/l	250	
Sodium	#;D	ISO 14911	**5.2**	mg/l	200	
Potassium	#;D	ISO 14911	**<2.0**	mg/l		
Calcium	#;D	ISO 14911	**110**	mg/l		
Magnésium	#;D	ISO 14911	**6.5**	mg/l		

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

PHYSICO-CHIMIE

NUTRIMENTS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Ammonium	D	ISO 7150-1	**<0.02**	mg/l	0.50	
Nitrite	#;D	ISO 10304-1	**<0.01**	mg/l		0.50

Résultats validés le 30/01/2024 par JHO

N° échantillon:	**24-00975**	Date de début des analyses:	**24/01/2024**
Votre référence*:	**AEP-710-92**	**Commune de la Vallée de l'Ernz**	**Medernach**
Info complémentaire*:	**Watchenterhaff**		
Nature de l'échantillon*:	**eau de distribution**		
Prélevé le*:	**24/01/2024 à 08:00**	Prélevé par*:	**STEIN - Adm. Comm. Vallée de l'Ernz**
Type d'échantillonage*:	**ponctuel - hors accréditation**		

PARAMETRE(S) par section

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml		<1
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml		<1
Teneur en colonies à 36°C	#	ISO 6222	**2**	cfu/ml		
Teneur en colonies à 22°C	#	ISO 6222	**12**	cfu/ml		

PHYSICO-CHIMIE

CARACTÉRISTIQUES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Aspect		SOP 11300 (2)	**propre**			
Couleur		SOP 11300 (2)	**incolore**			
Odeur		SOP 11300 (2)	**inodore**			

INDICATEURS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
pH	#	ISO 10523	**7.6**		6.5-9.5	
Température	#	DIN 38404-C4	**20.2**	°C		
Conductibilité électrique à 20°C	#	ISO 7888	**556**	µS/cm	2500	
Turbidité	#	ISO 7027	**<0.50**	FNU		
Dureté carbonatée	#	ISO 9963-1	**23**	d°f		
Dureté totale (calculée ISO14911)	#		**35**	d°f		

IONS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Chlorure	#;D	ISO 10304-1	**18**	mg/l	250	
Nitrate	#;D	ISO 10304-1	**19**	mg/l		50
Sulfate	#;D	ISO 10304-1	**49**	mg/l	250	
Sodium	#;D	ISO 14911	**6.8**	mg/l	200	
Potassium	#;D	ISO 14911	**<2.0**	mg/l		
Calcium	#;D	ISO 14911	**111**	mg/l		
Magnésium	#;D	ISO 14911	**17**	mg/l		

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

PHYSICO-CHIMIE

NUTRIMENTS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Ammonium	D	ISO 7150-1	**<0.02**	mg/l	0.50	
Nitrite	#;D	ISO 10304-1	**<0.01**	mg/l		0.50

Résultats validés le 30/01/2024 par JHO

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

N° échantillon:	**24-00976**	Date de début des analyses:	**24/01/2024**
Votre référence*:	**SPC-705-30**	**Station de pompage Ermsdorf**	**Ermsdorf**
Info complémentaire*:	**---**		
Nature de l'échantillon*:	**eau potable**		
Prélevé le*:	**24/01/2024 à 06:25**	Prélevé par*:	**STEIN - Adm. Comm. Vallée de l'Ernz**
Type d'échantillonage*:	**ponctuel - hors accréditation**		

PARAMETRE(S) par section

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml		<1
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml		<1
Teneur en colonies à 36°C	#	ISO 6222	**1**	cfu/ml		
Teneur en colonies à 22°C	#	ISO 6222	**2**	cfu/ml		

PHYSICO-CHIMIE

CARACTÉRISTIQUES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Aspect		SOP 11300 (2)	**propre**			
Couleur		SOP 11300 (2)	**incolore**			
Odeur		SOP 11300 (2)	**inodore**			

INDICATEURS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
pH	#	ISO 10523	**7.7**		6.5-9.5	
Température	#	DIN 38404-C4	**19.8**	°C		
Conductibilité électrique à 20°C	#	ISO 7888	**556**	µS/cm	2500	
Turbidité	#	ISO 7027	**<0.50**	FNU		
Dureté carbonatée	#	ISO 9963-1	**23**	d°f		
Dureté totale (calculée ISO14911)	#		**35**	d°f		

IONS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Chlorure	#;D	ISO 10304-1	**18**	mg/l	250	
Nitrate	#;D	ISO 10304-1	**19**	mg/l		50
Sulfate	#;D	ISO 10304-1	**49**	mg/l	250	
Sodium	#;D	ISO 14911	**6.7**	mg/l	200	
Potassium	#;D	ISO 14911	**<2.0**	mg/l		
Calcium	#;D	ISO 14911	**111**	mg/l		
Magnésium	#;D	ISO 14911	**17**	mg/l		

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

PHYSICO-CHIMIE

NUTRIMENTS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Ammonium	D	ISO 7150-1	**<0.02**	mg/l	0.50	
Nitrite	#;D	ISO 10304-1	**<0.01**	mg/l		0.50

Résultats validés le 30/01/2024 par JHO

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

N° échantillon:	**24-00977**	Date de début des analyses:	**24/01/2024**
Votre référence*:	**FCC-710-18**		
Info complémentaire*:			
Nature de l'échantillon*:	**eau de forage**		
Prélevé le*:	**24/01/2024 à 08:35**	Prélevé par*:	**STEIN - Adm. Comm. Vallée de l'Ernz**
Type d'échantillonage*:	**ponctuel - hors accréditation**		

PARAMETRE(S) par section

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml		<1
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml		<1
Teneur en colonies à 36°C	#	ISO 6222	**<1**	cfu/ml		
Teneur en colonies à 22°C	#	ISO 6222	**8**	cfu/ml		

PHYSICO-CHIMIE

CARACTÉRISTIQUES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Aspect		SOP 11300 (2)	**propre**			
Couleur		SOP 11300 (2)	**incolore**			
Odeur		SOP 11300 (2)	**inodore**			

INDICATEURS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
pH	#	ISO 10523	**7.6**		6.5-9.5	
Température	#	DIN 38404-C4	**19.7**	°C		
Conductibilité électrique à 20°C	#	ISO 7888	**477**	µS/cm	2500	
Turbidité	#	ISO 7027	**<0.50**	FNU		
Dureté carbonatée	#	ISO 9963-1	**21**	d°f		
Dureté totale (calculée ISO14911)	#		**30**	d°f		

IONS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Chlorure	#;D	ISO 10304-1	**10**	mg/l	250	
Nitrate	#;D	ISO 10304-1	**23**	mg/l		50
Sulfate	#;D	ISO 10304-1	**30**	mg/l	250	
Sodium	#;D	ISO 14911	**4.6**	mg/l	200	
Potassium	#;D	ISO 14911	**<2.0**	mg/l		
Calcium	#;D	ISO 14911	**109**	mg/l		
Magnésium	#;D	ISO 14911	**7.0**	mg/l		

PHYSICO-CHIMIE

NUTRIMENTS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Ammonium	D	ISO 7150-1	**<0.02**	mg/l	0.50	
Nitrite	#;D	ISO 10304-1	**<0.01**	mg/l		0.50

Résultats validés le 30/01/2024 par JHO

Appréciation:

Les échantillons sont conformes aux normes en vigueur pour une eau destinée à la consommation humaine en ce qui concerne les paramètres analysés.

À noter la valeur élevée pour le paramètre Turbidité par rapport à la valeur recommandée de <1 FNU pour une eau destinée à la consommation humaine pour l'échantillon 24-00966.

Remarque :
Suite à un problème technique, le paramètre Ammonium n'a pas pu être analysé selon les exigences de la norme en vigueur. Ces résultats sont ainsi fournis à titre indicatif (hors accréditation).

Les résultats sont indiqués sans considérer les incertitudes de mesure. Des renseignements supplémentaires sur les méthodes d'analyse et les incertitudes sont disponibles sur simple demande.

Par ailleurs une déclaration de conformité ou de non-conformité par rapport à une exigence réglementaire ne tient pas compte de l'incertitude de mesure de la méthode d'analyse.

Les résultats bactériologiques sont à interpréter selon la norme ISO 8199:

<1 :	organismes non-détectés dans le volume étudié
1-3 :	organismes présents dans le volume étudié
4-9 :	nombre estimatif d'organismes présents dans le volume étudié

Informations spécifiques concernant les eaux potables:

L'appréciation concernant une eau destinée à la consommation humaine se rapporte à la loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Les normes suivantes sont appliquées aux échantillonnages sous accréditation:

ISO 19458 :	analyses microbiologiques
ISO 5667-1 :	techniques d'échantillonnage
ISO 5667-3 :	conservation et manipulation des échantillons
ISO 5667-5 :	échantillonnage de l'eau potable des usines de traitement et du réseau de distribution
ISO 5667-6 :	rivières et cours d'eau
ISO 5667-10 :	eaux usées
FD T90-523-1:	guide d'échantillonnage pour le suivi de la qualité des eaux dans l'environnement

Responsable laboratoire

Digitally signed by
Jerry Hoffmann
Date: 08.02.2024